

Burmistrz Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy


ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel. informacja (22) 44 38 727, sekretariat (22) 44 38 521
faks (22) 675 22 43, www.targowek.waw.pl

Warszawa, dnia 19.07.2018 r.



UD-X-WOR.0003.268.2018.BKA 2018-07-20 C

(3. BCN. UD - X - W O Z)



Pani
Katarzyna Górską-Manczenko
Radna
Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy

Szanowana Pani Radna

w odpowiedzi na Interpelację nr 301 z dnia 05.06.2018 roku w sprawie zaopatrzenia w wodę budynku przy Łodygowej 11, przesyłam odpowiedź Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z dnia 19.07.2018 r.

z poważaniem

WZ. BURMISTRZA

Grzegorz Gładki
Zastępca Burmistrza

do wiadomości:

- 1) WOR
- 2) aa

verte

Świderski Artur

Od: E.Gromko@mpwik.com.pl w imieniu zsw@mpwik.com.pl
Wysłano: 19 lipca 2018 09:07
Do: Świderski Artur
Temat: FW: Zapytanie


Szanowny Panie

Zakład Sieci Wodociągowej w odpowiedzi email z dnia 4 lipca 2018 r. informuje, że w miesiącu maju bieżącego roku w rejonie ul. Łodygowej wykonaliśmy interwencyjny pomiar ciśnień na sieci wodociągowej. Potwierdzając fakt zgłoszonego spadku ciśnienia w porach wieczornych poniżej wymaganych standardów. Mając na celu przywrócenie normatywnego ciśnienia wody przystąpiliśmy do ustalenia przyczyny zaistniałej sytuacji. W toku rozpoznania stwierdziliśmy, że powodem obniżonego ciśnienia wody był odcinek magistrali DN400 w ul. Radzymińskiej, na którym w dniu 12.06.2018 r. skutecznie wyeliminowano zgłoszony przez Państwa problem. Obecnie nasze urządzenia pomiarowe wykazują ciśnienie wody zgodne z Uchwałą Nr XXXVII/1130/2008 Rady Miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków §7.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. przeprasza za niedogodności jakich Państwo doświadczyli z powodu wystąpienia powyższego zdarzenia. Pragniemy zapewnić, że Spółka, biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców, dokłada wszelkich starań, aby zapewniać wszystkim mieszkańcom m.st. Warszawy jak najwyższą jakość oferowanych usług.

Z poważaniem

Zakład Sieci Wodociągowej
MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
ul. Stanisława Mikkego 4
00-454 Warszawa
tel. 022 445-68-00
fax.022 445-68-05
www.mpwik.com.pl



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5,
Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki;
kapitał zakładowy Spółki: 2 712 555 600,00 zł (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku bankowego: 04 1020 1055 0000 9102 0022 4303