


Burmistrz Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel. informacja (22) 44 38 727, sekretariat (22) 44 38 521
faks (22) 675 22 43, www.targowek.waw.pl

Warszawa, dnia 10.09.2018 r.

UD-X-WOR.0003.341.2018.BKA
(2.ASW.X)



Pani
Katarzyna Górską-Manczenko
Radna
Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy

Szanowna Pani Radna

w odpowiedzi na Interpelację nr 324 z dnia 13.08.2018 roku, w sprawie tworzenia się zastoisk wody w pasach drogowych ulic: Blokowej, Seledynowej i Uznamskiej – uprzejmie informuję, że na terenie os. Zacisze nie ma kanalizacji deszczowej, a wody opadowe odprowadzane są do gruntu metodą retencji poprzez studnie chłonne, sączki tłuczniowe, rowy lub nieutwardzone pobocza.

Jednocześnie informuje, że:

- w bieżącym roku zostanie wykonany dodatkowy sączek tłuczniowy przy skrzyżowaniu ulicy Blokowej z ulicą Codzienną,
- ulica Seledynowa oraz ulica Rolanda posiadają system kanalizacji deszczowej zakończony bezodpływową komorą zbiorczą pod skrzyżowaniem ulic: Samarytanka/Gilarska. Do czasu wykonania połączenia z kanałem deszczowym, który ma powstać w ul. Nowo-Trockiej – woda opadowa z ww. komory jest w miarę potrzeb odpompowywana na bieżąco,
- obecnie prowadzone są roboty związane z remontem studni chłonnych w pasie drogowym ul. Uznamskiej, po zakończeniu których w znacznym stopniu poprawi się funkcjonowanie odwodnienia ulicy.

z poważaniem

BURMISTRZ
Stanisław Antonik

do wiadomości:

- 1) WOR
- 2) aa